

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: CEM I 42,5R

zg. z normą PN- EN 197-1:2012

Średnia za miesiąc: Sierpień 2022

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	--------------------	--------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie			
•wczesna po 2 dniach	MPa	27,6	≥ 20
•normowa po 28 dniach	MPa	56,2	≥ 42,5 i ≤ 62,5
(wynik z poprzedniego miesiąca)			
Początek czasu wiązania	min	155	≥ 60
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,5	≤ 10
Zawartość siarczanów jako SO ₃	%	3,30	≤ 4,0
Zawartość chlorków Cl ⁻	%	0,080	≤ 0,10
Straty prażenia ^{a)}	%	2,97	≤ 5,0
Pozostałość nierozpuszczalna ^{a)}	%	0,63	≤ 5,0

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Lasery pomiar wielkości cząsteczek 8 µm/32 µm	%	31/74	-
--	---	-------	---

a)tylko dla CEM I i CEM III

Anna Kozłowska

Kierownik Jakości
Kozłowska
Cementownia Kujawy w Bielawach

.....
pieczęć/podpis